

АКТ

согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детский сад № 9 Калининского района Санкт-Петербурга.

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:

Санкт-Петербург, ул. Лабораторная, дом 8/53, литер А.

Сведения об Объекте:

часть здания 1 и 2 этажей, 537,7 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 881 кв.м.

Объект культурного наследия: нет.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга – 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная наб., дом 13, корпус 1;

Комитет по образованию Санкт-Петербурга – 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): дошкольное образование.

Наименование предоставляемых услуг: образовательная деятельность по реализации основной образовательной программы дошкольного образования (с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей), присмотр и уход за детьми.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 74 человека.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **К** – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, **О** – инвалиды с

нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта.

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ детский сад № 9 Калининского района Санкт-Петербурга Шадрина Ирина Владимировна, с одной стороны, и Представитель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» Кунец Игорь Олегович, действующий на основании доверенности № 3 от 10.10.2018 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «нет»

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*.
2. Пандус стационарный наружный** : *нет*.
3. Пандус стационарный внутренний** : *нет*.
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: *нет*.
5. Наружная лестница входной зоны: *нет*.
6. Внутренняя лестница входной зоны: *да, соответствует для «О, С, Г, У»*.
7. Поручни наружные входной зоны: *нет*.
8. Поручни внутренние входной зоны: *да, не соответствует для «О, С»*.
9. Дверные проемы входной зоны****: *да, не соответствует для «К»*.
10. Подъемные платформы наружные: *нет*.
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*.
12. Кнопка вызова на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *нет*.
13. Лифт пассажирский: *нет*.
14. Лифт грузовой: *нет*.
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*.
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»*.
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет*.

17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*.

17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

- звуковой информации: *нет*.
- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*.

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*.

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*.

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*.

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Лабораторная, дом 8/53, литер А, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным **/условно (частично) доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	На прилегающей территории отсутствуют ограничительная разметка пешеходных путей, тактильные предупредительные средства, система средств информационной поддержки. Принятые меры: - при входе на участок размещена табличка с номером телефона лица, ответственного за сопровождение инвалидов, выполненная на контрастном фоне. - обеспечение доступа на объект с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 13-од от 31.01.2019г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	О, С, Г, У	Отсутствует информация о доступности входа для инвалидов. Перед входом на объект отсутствует информационная табличка, выполненная на контрастном фоне, дублируемая шрифтом Брайля.	Приказ № 13-од от 31.01.2019г.

		<p>Принятые меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на прозрачном полотне входной двери во избежание столкновения, наклеен предупредительный знак «Осторожно» (желтый круг). <p>Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.</p>	
2.2.	К	Наружная входная дверь имеет ширину 1,23 м и порог более 0,04 м. Внутренняя лестница не дублируется пандусом. Входной узел не доступен.	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	О, С, Г, У	<p>Отсутствует визуально-тактильная и звуковая информация ориентирования на путях следования и эвакуации.</p> <p>Принятые меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на краевых частях ступеней нанесены полосы контрастного цвета; - на участки пола перед дверными проёмами нанесены предупреждающие контрастные указатели зон «возможной опасности» открывания дверей; - на стеклянных дверях, во избежание столкновения, наклеены предупредительные знаки «Осторожно» (желтый круг). <p>Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.</p>	Приказ № 13-од от 31.01.2019г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	О, С, Г, У	Обслуживание инвалидов производится с помощью сотрудников учреждения. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 13-од от 31.01.2019г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	О, С, Г, У	<p>Отсутствуют специально оборудованные для инвалидов санитарно-бытовые помещения.</p> <p>Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.</p>	Приказ № 13-од от 31.01.2019г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	О, С, Г, У	<p>Отсутствует визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и места получения услуги, а также сигнализации об опасности.</p> <p>Информационная доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.</p>	Приказ № 13-од от 31.01.2019г.
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1.	К, О, С, Г, У	Отсутствует.	

V. Рекомендации

1. Предпринять меры к организации парковочных мест для автомобилей инвалидов на прилегающей территории (основание п.5.2.2 СП 59.13330.2016).

2. Оборудовать вход на объект доступными для МГН элементами информации об объекте (п. 4.1.1 СП 59.13330.2012).

3. Оборудовать входной узел тактильно-контрастными указателями предупреждения об опасности в соответствии с требованиями СП (п.5.1.10, п.5.1.12 и п.6.2.3 СП 59.13330.2016).

4. Установить перед входным узлом кнопку вызова персонала и указатель кнопки, выполненный на контрастном фоне с учетом зоны досягаемости и эргономических параметров инвалида-колясочника на высоте 0,75-1,2м от уровня земли.

6. Оборудовать сан.узел крючками для одежды и костюлей, откидными опорными поручнями, системой тревожной сигнализации и информационной табличкой выполненной на контрастном фоне (п.6.3 и 6.5.8 СП 59.13330.2016).

7. Разместить визуально-тактильную информацию ориентирования на путях следования и эвакуации.

Заведующий ГБДОУ детский сад № 9
Калининского района
Санкт-Петербурга



И.В. Шадрина /

М.П.

Представитель Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов
боевых действий «Инвалиды войны»



/ И.О. Кунец /

М.П.

22 февраля 2019 г.

* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

*** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например, сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

**** Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575785

Владелец Пакалюк Жанна Леонидовна

Действителен с 02.04.2021 по 02.04.2022